

# DEPARTEMENT OMGEVING

## **Vlaamse overheid**

AFDELING GEBIEDSONTWIKKELING,  
OMGEVINGSPLANNING EN -PROJECTEN

Directie Omgevingsprojecten

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

T 02 553 79 97

[www.omgevingvlaanderen.be](http://www.omgevingvlaanderen.be)

## Termijnen voor het periodiek onderzoek van vaste gashouders

Versie 1/09/2020

De termijnen voor het periodiek onderzoek van vaste gashouders worden beschreven in art. 5.17.3.1.8 en art. 5.17.3.3.8 van titel II van het VLAREM. In paragraaf 2 van artikel 5.17.3.1.8 worden de basistermijnen voor de periodiek onderzoeken vastgelegd.

*§ 2. De periodieke onderzoeken, vermeld in paragraaf 1, worden, tenzij een andere termijn is bepaald overeenkomstig paragraaf 1 of in de volgende afdelingen, uitgevoerd ten minste om de vijf jaar, beginnend bij het onderzoek bij ingebruikname, en na elke belangrijke aanpassing of belangrijke herstelling van de installatie. Voor vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs is de maximumtermijn evenwel zes jaar in plaats van vijf jaar.*

In paragraaf 1 van artikel 5.17.3.1.8 wordt specifiek voor het nazicht van de veiligheidskleppen bij vacuümgeïsoleerde houders van de basistermijn (van zes jaar) uit paragraaf 2 afgeweken in punt 5. Bijkomend wordt ook bepaald dat de veiligheidskleppen van andere gashouders ten minste om de 10 worden herafgesteld.

*5° de milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen controleert de goede werking van de veiligheidsvoorzieningen. Voor het nazicht van de veiligheidskleppen van vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs wordt de maximumtussentijd van zes jaar vervangen door een maximumtussentijd van drie jaar. De veiligheidskleppen van de andere gasopslagreservoirs worden ten minste om de tien jaar herafgesteld;*

In artikel 5.17.3.3.8. van titel II van het VLAREM zijn vervolgens nog bijkomende bepalingen voor het periodiek onderzoek van de opslagplaatsen voor gassen in vaste houders opgenomen. Een overzicht van alle geldende termijnen vindt u terug in onderstaande tabel.

Wanneer (termijn)	Wat	Wie	VLAREM II
minstens jaarlijks	controle van de goede werking terugslagklep in de vulleiding tussen houder en vulpunt van een lpg-station	de exploitant of zijn aangestelde	art. 5.17.3.3.8, §6
ten minste om de twee jaar	nazicht van vacuümgeïsoleerde houders en de opslagplaats	de exploitant of zijn aangestelde	art. 5.17.3.3.8, §3 en §5
ten minste om de drie jaar	nazicht van de veiligheidskleppen van vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs	milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen	art. 5.17.3.1.8, §1, 5°
ten minste om de vijf jaar	periodieke onderzoek andere dan vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs (inclusief veiligheidskleppen)	milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen	art. 5.17.3.1.8, §2
ten minste om de vijf jaar	onderzoek terugslagklep op de vulleiding tussen houder en vulpunt van een lpg-station	milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen	art. 5.17.3.3.8, §4
ten minste om de zes jaar	periodieke onderzoek vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs (inclusief veiligheidskleppen)	milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen	art. 5.17.3.1.8, §2
ten minste om de tien jaar	opnieuw afstellen van de veiligheidskleppen van vacuümgeïsoleerde houders	-	art. 5.17.3.3.8, §3
ten minste om de tien jaar	opnieuw afstellen van de veiligheidskleppen van andere dan vacuümgeïsoleerde houders	-	art. 5.17.3.1.8, §1, 5°