

**Vlaams Energieagentschap**

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW011 Lusthovenlaan, Mechelsesteenweg Mortsel**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 9.1.29, 9.1.30 en 9.1.31;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving, artikelen 4/1 en 7/1, ingevoegd bij ministerieel besluit van 18 mei 2014;

Overwegende de aanvraag van DBFM Scholen van Morgen d.d. 27 april 2015 voor de gelijkwaardigheid van de gebouwen voor project 137-000.O in de Lusthovenlaan, Mechelsesteenweg te Mortsel aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

BESLUIT:

**Artikel 1.** Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.

**Art. 2.** Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen in artikel 1 kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

**Art. 3.** De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 4/1, § 3, 3°, 4°, 5°, 10° en 11° van het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten en technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving.

**Art. 4.** De beslissing over de gelijkwaardigheid blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 4/1, § 3, 3°, 4°, 5°, 10° en 11° van het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten en technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Brussel, .....**23 JULI 2015**.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS


## BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

Gebouw	Straat Nr.	Postcode	Gemeente	Kadastrale gegevens	EPB-dossiernummer
Lagere school	Lusthovenlaan zn, Mechelsesteenweg zn	2640	Mortsel	3 <sup>de</sup> afdeling, sectie C, nummers: 122y4, 125d, 125k, 125l, 125m, 126I2,126r2, 129h7, 129x6	11029/A/8.00/11029/738.3
Kleuterschool	Lusthovenlaan zn, Mechelsesteenweg zn	2640	Mortsel	3 <sup>de</sup> afdeling, sectie C, nummers: 122y4, 125d, 125k, 125l, 125m, 126I2,126r2, 129h7, 129x6	11029/A/8.00/11029/738.3
Multifunctionele ruimte	Lusthovenlaan zn, Mechelsesteenweg zn	2640	Mortsel	3 <sup>de</sup> afdeling, sectie C, nummers: 122y4, 125d, 125k, 125l, 125m, 126I2,126r2, 129h7, 129x6	11029/A/8.00/11029/738.3

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW011 Lusthovenlaan, Mechelsesteenweg Mortsel.

Brussel, ..... **23 JULI 2015** .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



## BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	<b>EPB-software Vlaanderen</b>	<b>EPB-software 3G</b>
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	1,405 (-)	1,405 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,000 (-)	0,0 %
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}$ <sup>(1)</sup>	1,000 (-)	100,0 %

(1) Begrenzing warmtenet: gebouwdoorgang

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW011 Lusthovenlaan, Mechelsesteenweg Mortsel.

Brussel, ..... 23 JULI 2015 .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

