

Vlaams Energieagentschap

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking
voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe
warmtelevering EW043 Hekkestraat Sint-Amands**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 9.1.29/1, 9.1.30, 9.1.31 en 12.3.11;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriele besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving, artikelen 1, 13, 14 en 16;

Overwegende de aanvraag van DBFM Scholen van Morgen d.d. 26 december 2016 voor de afwijking voor de gebouwen op Hekkestraat 1 in Sint-Amands (2890) aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

Overwegende de vraag naar bijkomende informatie van het Vlaams Energieagentschap d.d. 13 februari 2017;

Overwegende de bijkomende informatie bij de aanvraag van DBFM Scholen van Morgen d.d. 1 juni 2018;

BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.


Art. 2. Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

Art. 3. De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriele besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Art. 4. De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatie-regelgeving.

Brussel,07 JUN 2018.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS


BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

| Gebouw | Straat + nummer | Postcode | Gemeente | Kadastrale gegevens | Energieprestatiedossiernummer |
|--------------|-----------------|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schoolgebouw | Hekkestraat 1 | 2980 | Sint-Amands | afdeling 1, sectie B, nrs 349E, 350P | 12034-A-8.00/1034/228.3 |
| Reftergebouw | Hekkestraat 1 | 2980 | Sint-Amands | afdeling 1, sectie B, nrs 349E, 350P | 12034-A-8.00/1034/228.3 |

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW043 Hekkestraat Sint-Amands.

Brussel,07 JUN 2018.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS

BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:


| | EPB-software Vlaanderen | EPB-software 3G |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$ | 1,180 (-) | 1,180 (-) |
| Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$ | 0,000 (-) | 0,0% |
| Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ - schoolgebouw | 1,00 (-) | 100% |
| Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ - reftergebouw | 1,00 (-) | 100% |

(1) Begrenzing warmtenet: individuele warmtemeter per EPB-eenheid.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW043 Hekkestraat Sint-Amands.

Brussel, **07 JUN 2018**

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS