

Vlaams Energieagentschap

Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW052 Veststraat Balen

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 9.1.29/1, 9.1.30, 9.1.31 en 12.3.11;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriele besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving, artikelen 1, 13, 14 en 16;

Overwegende de aanvraag van Struktuur bvba d.d. 17 maart 2017 voor de afwijking voor de gebouwen op Veststraat 100-102-104-106 te Balen (2490) aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

Overwegende de vraag naar bijkomende informatie van het Vlaams Energieagentschap d.d. 14 april 2017 en 21 augustus 2017;

Overwegende de bijkomende informatie bij de aanvraag van Struktuur bvba d.d. 9 augustus 2017 en 19 oktober 2018;

BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.

Art. 2. Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

Art. 3. De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriele besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Art. 4. De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Brussel,**23 OKT 2018**.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS

BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

Gebouw	Straat + nummer	Postcode	Gemeente	Kadastrale gegevens	Energieprestatiedossiernummer
blok A - 37 assistentiewoningen	Veststraat 102, bus 1 t.e.m. 18	2491	Balen	afdeling 1, sectie A, nr 829e	13003-G-2015_1705
	Veststraat 106, bus 1 t.e.m. 19	2492	Balen	afdeling 1, sectie A, nr 829e	13003-G-2015_1706
blok A - gemeenschappelijke ruimten	Veststraat 104	2490	Balen	afdeling 1, sectie A, nr 829e	13003-G-2015_1704
blok B - 25 assistentiewoningen	Veststraat 100, bus 1 t.e.m. 25	2490	Balen	afdeling 1, sectie A, nr 829e	13003-G-2015_1704

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW052 Veststraat Balen.

Brussel,**23 OKT 2018**.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS

BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	EPB-software Vlaanderen	EPB-software 3G
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	1,420 (-)	1,420 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,000 (-)	0,0%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ – assistentiewoningen blok A	1,00 (-)	100%
Rendement warm tapwater $\eta_{equiv,water,dh}^{(1)(3)}$ – assistentiewoningen blok A	1,00(-)	100%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(2)}$ – assistentiewoningen blok B	1,00 (-)	100%
Rendement warm tapwater $\eta_{equiv,water,dh}^{(2)(3)}$ – assistentiewoningen blok B	1,00(-)	100%

(1) Begrenzing warmtenet blok A (assistentiewoningen): etagestation per EPB-eenheid

(2) Begrenzing warmtenet blok B (assistentiewoningen): etagestation per EPB-eenheid

(3) Het al dan niet aanwezig zijn van warmteopslag wordt ingerekend conform de conventies van 10.3.3.2 van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW052 Veststraat Balen.

Brussel, 23 OKT 2018

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS