

**Vlaams Energieagentschap**

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW066 Stoktse Plein Turnhout**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 9.1.29/1, 9.1.30 en 9.1.31;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriele besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving, artikelen 1, 13, 14 en 16;

Overwegende de aanvraag van VICave VOF d.d. 26 december 2017 voor de afwijking voor de gebouwen op Stoktse Plein in Turnhout (2300) aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

Overwegende de vraag naar bijkomende informatie van het Vlaams Energieagentschap d.d. 13 februari 2018 en 6 april 2018;

Overwegende de bijkomende informatie bij de aanvraag van VICave VOF d.d. 4 april 2018 en 5 september 2018;

BESLUIT:

**Artikel 1.** Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.

**Art. 2.** Bij de bepaling van de energieprestatie voor ruimteverwarming voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.


**Art. 3.** Bij de bepaling van de energieprestatie voor de bereiding van warm tapwater voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage III.

**Art. 4.** De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriele besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

**Art. 5.** De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Brussel, .....**18 SEP 2018**.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS


## BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

Gebouw	Straat + nummer	Postcode	Gemeente	Energieprestatiedossiernummer
wooneenheden	Boekweithof 1	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Boekweithof 2	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Boekweithof 3	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Boekweithof 4	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Boekweithof 5	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Boekweithof 6	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Boekweithof 7	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Hertoginstraat 27	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Hertoginstraat 29	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Hertoginstraat 31/1, 31/2	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Hertoginstraat 33/1, 33/2	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Hertoginstraat 35/1, 35/2	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Brugstraat 35	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Brugstraat 37	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
dienstencentrum	Brugstraat 39	2300	Turnhout	13040-G-2016-17
	Hertoginstraat 37-39	2300	Turnhout	13040-G-2016-17

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW066 Stoktse Plein Turnhout.

Brussel, .....18-SEP-2018.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

  
Luc PEETERS

## BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering voor ruimteverwarming

Bij de bepaling van de energieprestatie voor ruimteverwarming voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	<b>EPB-software Vlaanderen</b>	<b>EPB-software 3G</b>
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	1,557 (-)	1,557 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,000 (-)	0,0%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ - wooneenheden	1,00 (-)	100%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ - dienstencentrum	1,00 (-)	100%

(1) Begrenzing warmtenet: individuele energiemeter per EPB-eenheid.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW066 Stoktse Plein Turnhout.

Brussel, ..... 10 SEP 2018 .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

Luc PEETERS



## BIJLAGE III – Rekenwaarden externe warmtelevering voor de bereiding van warm tapwater

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de bereiding van warm tapwater voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	EPB-software Vlaanderen	EPB-software 3G
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	2,00 (-)	2,00 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,000 (-)	0,0%
Rendement warm tapwater $\eta_{equiv,water,dh}^{(1)(2)}$ - wooneenheden	1,00 (-)	100%

(1) Begrenzing warmtenet: individuele energiemeter per EPB-eenheid.

(2) Het al dan niet aanwezig zijn van warmteopslag wordt ingerekend conform de conventies van 10.3.3.2 van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW066 Stoktse Plein Turnhout.

18 SEP 2018

Brussel, .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

Luc PEETERS

