

Vlaams Energieagentschap

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking
voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe
warmtelevering EW106 Odebrecht Brugge**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 1.1.1 40/4°, 9.1.29/1, 9.1.30 en 9.1.31;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, artikelen 68, 97 en 102;

Overwegende de aanvraag van IVBO d.d. 22 november 2019 voor de afwijking voor de gebouwen te Oostendse Steenweg in Brugge aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

Overwegende de vraag naar bijkomende informatie van het Vlaams Energieagentschap d.d. 17 december 2019;

Overwegende de bijkomende informatie bij de aanvraag van IVBO d.d. 28 januari 2020;

BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.


Art. 2. Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

Art. 3. De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 68, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

Art. 4. De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 68, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

Brussel, **30 JAN 2020**

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS


BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW106 Odebrecht Brugge.

Gebouw	Straat + huisnummer	postcode	Gemeente	Kadastrale gegevens	Energieprestatiedossiernummer
Blok A commerciële ruimtes 1 tem 5	Oostendsesteenweg 142E, 142D, 142C, 142B, 142A	8000	Brugge	Brugge 8ste Afdeling, sectie L, nr. 0515s	31005_G_OMV_2018059844 tot en met 31005_G_OMV_2018059848
Blok A - appartementen 0.6 tem 0.10, 1.1 tem 1.11, 2.1 tem 2.11, 3.1 tem 3.4	Oostendsesteenweg 144/A002, A001, B003, B002, B001, 0103, 0102, 0101, A105, A104, A103, A102, A101, B103, B102, B101, 0203, 0202, 0201, A205, A204, A203, A202, A201, B203, B202, B201, 0302, 0301, A302, A301	8000	Brugge	Brugge 8ste Afdeling, sectie L, nr. 0515s	31005_G_OMV_2018059849 tot en met 31005_G_OMV_2018059879
Blok B - appartementen 0.1 tem 0.6, 1.1 tem 1.7, 2.1 tem 2.7, 3.1 en 3.2	Oostendsesteenweg 148/A001, A004, A002, A003, 0001, 0002, A101, A104, A102, A103, 0101, 0102, 0103, A201, A204, A202, A203, 0201, 0202, 0203, A301, A302	8000	Brugge	Brugge 8ste Afdeling, sectie L, nr. 0515s	31005_G_OMV_2018059880 tot en met 31005_G_OMV_2018059901
Blok C - appartementen 0.1 tem 0.4, 1.1 tem 1.5, 2.1 tem 2.5, 3.1 tem 3.3	Oostendsesteenweg 146/0002, 0001, A002, A001, 0103, 0102, 0101, A102, A101, 0203, 0202, 0201, A202, A201, 0302, 0301, A301	8000	Brugge	Brugge 8ste Afdeling, sectie L, nr. 0515s	31005_G_OMV_2018059902 tot en met 31005_G_OMV_2018059918

Brussel, **30 JAN 2020**

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,


 Luc PEETERS

BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	EPB-software Vlaanderen	EPB-software 3G
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	0,700 (-)	0,700 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,473 (-)	47,3%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}$ ⁽¹⁾	1,00 (-)	100%
Rendement warm tapwater $\eta_{equiv,water,dh}$ ^{(1) (2)}	1,00 (-)	100%

(1) Begrenzing warmtenet: individuele warmtemeter per EPB-eenheid.

(2) Het al dan niet aanwezig zijn van warmteopslag wordt ingerekend conform de conventies van 10.3.3 van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW106 Odebrecht Brugge.

Brussel, **30 JAN 2020**

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS