

VLAAMSE MINIMUMCRITERIA VOOR F-GASSEN IN KOELAPPARATUUR, AIRCO'S EN WARMTEPOMPEN

Betreft: Vlaamse minimumcriteria voor F-gassen in koelapparatuur, airco's en warmtepompen in het kader van de monitoring van duurzame overheidsopdrachten

Status: Definitief

Datum: 18.12.17

1 GLOBAL WARMING POTENTIAL

De koelapparatuur / airco / warmtepomp bevat geen HFK's als koelmiddel of de HFK's voldoen aan onderstaand criterium over het maximale Global Warming Potential (GWP):

Type koelapparatuur / airco / warmtepomp	Startdatum	Criterium
Koelapparatuur		
Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik (hermetisch afgesloten apparatuur)	1/01/2017	GWP < 150
Koelsystemen met centraal opgestelde compressoren voor commercieel gebruik met een nominale capaciteit \geq 40 kW	01/01/2019	GWP < 150 (uitzondering voor primair koelcircuit van cascadesystemen, dan GWP < 1 500)
Andere stationaire koelapparatuur	1/01/2017	GWP < 2.500
Airco		
Single-split airco's met < 3kg F-gassen	1/01/2017	GWP < 750
Verplaatsbare klimaatregelingsapparatuur voor gebouwen	1/01/2017	GWP < 150
Andere airco's	1/01/2017	GWP < 2.500
Warmtepompen		
Alle warmtepompen	1/01/2017	GWP < 2.500

Het GWP wordt bepaald zoals opgenomen in bijlage I, II of IV of berekend volgens de methode beschreven in bijlage IV van Verordening (EU) nr. 517/2014.

2 UITVOERING DOOR EEN ERKEND OF GEREGISTREERD BEDRIJF / KOELTECHNICUS

De opdrachtnemer zet voor werkzaamheden aan koelapparatuur, airco's en warmtepompen met ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen waarbij er een risico op emissies bestaat, koeltechnici in die over een erkenning (Vlaams Gewest) / certificaat (andere gewesten) beschikken conform art. 32, §2, eerste lid, 7° van het VLAREL (Vlaamse Gewest) / art. 5 van verordening nr. 303/2008 of conform art. 4 van verordening nr. 2015/2067 (andere gewesten). De opdrachtnemer levert ten laatste één week voor de start van de opdracht de nodige bewijsmiddelen hierover aan de aanbestedende overheid.

3 CONTROLE, ONDERHOUD EN HERSTELLING

De opdrachtnemer voert controles, onderhoud en herstellingen uit volgens de regelgeving van het gewest waarin de installatie gelegen is.

De opdrachtnemer bezorgt alle informatie die in het installatiegebonden logboek bijgehouden moet worden aan de exploitant binnen [*x werkdagen*] na controle / onderhoud / herstelling.

OF

De opdrachtnemer houdt het logboek van de installatie bij en geeft de exploitant toegang tot dit logboek. Wanneer het contract afloopt, overhandigt de opdrachtnemer het volledige logboek aan de exploitant.