

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

017382



ALV BVBA  
Gotevlietstraat 42  
8000 Brugge  
050 31 84 87  
info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
RPR Brugge  
BTW BE0824 539 491

KLANT Keuringsfirma BV  
Nieuwpoortstraat 14, 8630 Veurne

BTW BE0738.489.308

TEL 051/80 86 06

MAIL info@keuringsfirma.be

ADRES TANK-  
Roesbruggestraat 25, 8690 Alveringem

Tankinhoud 5000 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 2003  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/> Sonde <input type="radio"/> Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>✓</u> (min 6) geleidbaarheid <u>✓</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>UITWENDIG ZICHTBARE DELEN</b>				
Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retourleiding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Tigerloop	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Filter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Niveaumeting  
 Vlottermeter  Hydraustatisch  Ultrasoon  Peillat  Andere: \_\_\_\_\_  
Potentiaalmeting -672 Mv     
Kathodische bescherming     
Lekdetectie-apparaat     
 Vloeistof  Onderdruk  Overdruk  Nano  
 Peilputten  Andere: \_\_\_\_\_  
Dichtheidstest:  SDT  Testo

**BOVENGRONDSE TANK**

Algemene staat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Buitenwand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Waterdicht <input type="radio"/> Koolstofwaterdicht			

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlamerbroek

ERKENNINGNUMMER: SV 05584

HANDTEKENING  
TECHNICUS

HANDTEKENING  
KLANT

## OPMERKINGEN

Tank ok

PLAATS TANK Achtertuin

## BESLUIT

**GROEN**  
De installatie voldoet aan alle bepalingen

**ORANJE**  
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

**ROOD**  
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 11 10 24

ATTEST GELDIG TOT 11 10 29