COMFORMITEITSATTEST VOOR BOVENGRONDSE STOOKOLIETANKS VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK KLASSE II

Cotat - Rollebaan 106 - 9860 Oosterzele
Zaakvoerder: De Wilde Freddy
Tel/fax. : 09/362.09.66 GSM: 0476299586
Erkenningsnummer: SV01107

Klant:
Naam: Sentra Gent
Straat: Autopaq-Zuid
Gemeente: Afsnee
Tel.: .....
Voornaam: .....
Nr.: 3
Postnummer: .....

Gegevens tank:

1. Adres tank: Idem
2. Inhoud in l: 25000
3. Nummer tank: —
4. Datum ingebruikstelling: 1993
5. Vorige keuring: 2023
6. Datum eerste keuring: 2002
7. Materiaal
   - Kunststof O
   - Metaal ⊗
8. Plaatsing
   - Buiten O
   - Hok ⊗
   - Kelder O
   - Afdak O
9. Uitvoering
   - Enkelwandig ⊗
   - Dubbelwandig O
   - Open inkuiping: metaal O
     - kunststof O
     - beton ⊗
   - Gesloten inkuiping O

Uitgevoerde controle
Visuele controle ⊗ Op druk O Met ultrason O

Gecontroleerde punten:

1. Opslagplaats	⊗	5. Vulleiding	⊗
2. Ontluchtingsleiding	⊗	6. Water	O
3. Overvulbeveiliging	⊗	7. Slib	O
4. Buitenwand	⊗	8. Aanzuig- en retourleiding	⊗

Toestand:
Voldoet ⊗ Voldoet niet O

Bijzondere opmerkingen:
Geen

1. Verdere explotatie toegelaten: Ja
2. Merkteken: Groen
3. Datum keuring: 04/2024
4. Datum herkeuring: 04/2027

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam + handtekening technicus,

Bertilde